

事務所衛生基準

項目	基準	測定方法
浮遊粉じん量	0.15mg/m ³ 以下	デジタル粉じん計
一酸化炭素ガス	10ppm以下	検知管
炭酸ガス	0.1%以下	検知管
気流	0.5m/s以下	0.2m/s以上の測定が可能な風速計
室温	17℃以上28℃以下	0.5度目盛の温度計
相対湿度	40%以上70%以下	0.5度目盛の乾湿計
ホルムアルデヒド	0.1mg/m ³	2,4-DNPH捕集－高速液体クロマト法